

УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель межведомственной рабочей группы

Зердобина

подпись

Ф. И. О.

« 05 » августа

2016 г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № \_\_\_\_\_ от « 05 » августа 2016 г.  
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ  
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области  
"Красноармейское профессиональное училище" Учебный корпус**

(полное юридическое наименование объекта)

**446140 Самарская область, Красноармейский район, с.К-Брод, ул.Центральная, д.31 тел.89276916380 ; E-mail:**

**Пуларгин Иван Константинович - директор**

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

- 1. Наименование населенного пункта — село Красноармейское , Самарской области**
- 2. Ведомственная принадлежность - Министерство с/х и продовольствия Самарской области**
- 3. Вид деятельности образование**  
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
- 4. Форма собственности объекта - бюджетная**
- 5. Объем предоставляемых услуг 240**  
(количество обслуживаемых посетителей/день, **вместимость**)
- 6. Размещение объекта - отдельно стоящее 2-х этажное здание из кирпича, плиты перекрытия, лестница из железобетона,**  
(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).
- 7. Количество и назначение входов - один вход выход, один запасной выход**

8. Год постройки - 1982

9. Год последней реконструкции - \_\_\_\_\_

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		2000 м	
Тип транспорта, номер маршрута, название остановки		Автовокзал	
Наличие переходов на пути следования от остановки			
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	Более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещен ий по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание

1	2	3	4	5	6	7
	<b>Вход на территорию:</b> (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	4,2	К, О		
	Информация об объекте	наличие	-	К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	0,055	К, С, О		
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	-	К, С, О		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	-	С	создать	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С	создать	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	+	К, О, С		
	<b>Путь к главному (специализированному) входу в здание:</b>					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	+	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разбега через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м	+	К		
	Указатели направления движения	наличие	-	К, Г	создать	
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	-	С	создать	
	Места отдыха	наличие	-	К, О	создать	
	<b>Автостоянка и парковка для посетителей</b> (при наличии)					

Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	60	К, О	
Количество машино-мест для инвалидов	≥ 10% (не менее 1 места)	-	К	создать
Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	-	К	создать
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К	создать
Съезд с тротуара на проезжую часть:		нет		
Открытая лестница		нет		
Пандус на рельефе		нет		

## 2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) центральный вход

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Крыльцо или входная площадка</b>					
	Высота площадки	м	0,40			
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥ 1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	4,0x4,5	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥ 2,2 x 2,2 м		К	создать	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	-	К, О, С	установить	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	К, О, С		
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	+	К, О, С		
	Навес	наличие	+	К, О		

Водоотвод	наличие	-	К, О, С	
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	-	К	
Информация об объекте	наличие	-	Г	установить
Лестница наружная	наличие	нет		
Пандус наружный	наличие	нет		установить
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие		К	
Звуковой маяк у входа	наличие	нет	С	установить
Тамбур				
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м	2,8x1,5	К	
	При реконструкции (1,5-1,8)x2м			
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К,О	
-ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	1,2	К,О	
-высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,12	К	реконструировать

**2.1 ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) запасной выход**

	3	4	5	6	7
<b>Крыльцо или входная площадка</b>					
Высота площадки	м	0,45			
Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м $\geq 2,2 \times 2,2$ м	2,7x2,7	К		
Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина		-	К	создать	
Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	-	К,О,С	установить	
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	К,О,С		
Поперечный уклон в пределах	1-2%	+	К,О,С		

Навес	наличие	+	К,О	
Водоотвод	наличие		К,О,С	
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	-	К	
Информация об объекте	наличие	-	Г	
<b>Лестница наружная</b>	наличие	нет		
-горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м		О,С	
Поручни округлого сечения	0,04-0,06 м		О,С	
<b>Пандус наружный</b>	наличие	нет		
<b>Звуковой маяк у входа</b>	наличие	нет	С	установить
<b>Тамбур</b>				
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	2,4x1,5	К	
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О	
- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	1,2	К, О	
- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,03	К	реконструирование
<b>Крыльцо или входная площадка</b>		нет		

**3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ**  
(для доступа в зону оказания услуги)

№	Наименование элементов объекта	Норматив	Фактическая	Категория для	Рекомендуемые	Примечание
---	--------------------------------	----------	-------------	---------------	---------------	------------

помещений по плану БТИ		доступности, установленный для инвалидов	величина, наличие	которых установлен норматив	мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		нет			
	Пандус переносной	наличие	нет	К		
	Подъемник для инвалидов:		нет			
	- стационарный	наличие		К		
	- мобильный	наличие		К		
	<b>Коридоры/холлы</b>					
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	2,0	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	+	К		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	-	К, Г	установить	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	-	К, Г	установить	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	установить	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	-	Г	установить	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	Г	установить	
	Тактильная схема	наличие	-	С	установить	
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	С	создать	
	Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет	С	создать	
	Пандус внутренний на этаже		нет			
	<b>Лестница межэтажная № 1</b>					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м		С	установить	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	установить	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О.С	установить	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	-	О.С	установить	

помещений по плану БТИ		доступности, установленной для инвалидов	величина, наличие	которых установлен норматив	мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		нет			
	Пандус переносной	наличие	нет	К		
	Подъемник для инвалидов:		нет			
	- стационарный	наличие		К		
	- мобильный	наличие		К		
	<b>Коридоры/холлы</b>					
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	2,0	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	+	К		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	-	К, Г	установить	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	-	К, Г	установить	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	установить	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	-	Г	установить	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	Г	установить	
	Тактильная схема	наличие	-	С	установить	
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	С	создать	
	Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет	С	создать	
	Пандус внутренний на этаже		нет			
	<b>Лестница межэтажная № 1</b>					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м		С	установить	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	установить	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О.С	установить	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	-	О.С	установить	



-на высоте	0,85-0,95 м		O,C	установить
-горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	O.C	установить
-указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	C	установить
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	Лестница межэтажная № 2			
Контрастная маркировка крайних ступеней	0,6 м	-	C	установить
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	C	установить
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	-	O.C	установить
-на высоте	0,85-0,95 м	-	O.C	установить
-горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	O.C	установить
-указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	C	установить
<b>Лифт пассажирский и грузовой</b>	наличие	нет		

**4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ**  
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещени й по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Учебный кабинет № 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10</b>					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,8 м	K	реконструирование	
	Высота порога	≤ 0,025 м	+	K		
	Информация тактильная	наличие	нет	C	установить	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	K,O,C,Г	установить	
	-размещение на высоте	≤ 1,8 м		K		
	-высота прописных букв	≥ 0,025 м	+	C		
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м		O		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x1,5м	1,5X1,5м	K		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	+	K,O		

-на высоте	0,85-0,95 м	-	O,C	установить
-горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	O.C	установить
-указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	C	установить
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	Лестница межэтажная № 2	-	C	установить
Контрастная маркировка крайних ступеней	0,6 м	-	C	установить
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	C	установить
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	-	O.C	установить
-на высоте	0,85-0,95 м	-	O.C	установить
-горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	O.C	установить
-указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	C	установить
<b>Лифт пассажирский и грузовой</b>	наличие	нет		

**4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ**  
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещен ий по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Учебный кабинет № 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10</b>					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,8 м	К	реконструирование	
	Высота порога	≤ 0,025 м	+	К		
	Информация тактильная	наличие	нет	С	установить	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К,О,С,Г	установить	
	-размещение на высоте	≤ 1,8 м		К		
	-высота прописных букв	≥ 0,025 м	+	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м		О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x1,5м	1,5X1,5м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	+	К,О		

Административный кабинет (зам.директора по УПР)					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,8 м	К	реконструирование	
Высота порога	$\leq 0,025$ м	±	К		
Информация тактильная	наличие	нет	С	установить	
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установить	
-размещение на высоте	$\leq 1,8$ м		К		
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м		С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м		О		
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5X1,5м	К		
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	+	К, О		
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О	установить	

### 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещен ий по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	нет	К	создать	
	Знак доступности помещения	наличие	нет	С		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет			

### 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещен ий по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К, О, Г, С	установить	
	Надписи:	наличие	нет	К, О, Г, С	установить	

Указатели, пиктограммы	наличие	нет	К, О, Г, С	установить	
Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	нет	С	установить	
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С		
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г		

## 7. ВЫВОДЫ

В результате паспортизации и анкетирования объекта на предмет доступности для инвалидов и других МГН выявлено, что для адаптации объекта необходимо выполнить мероприятия:

**Территория, прилегающая к объекту.** Выполнить понижение бордюров и бортовых камней в местах, примыкающим к путям пешеходного движения до 0,025м, в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001(актуализированная редакция). Создать тактильные направляющие на покрытии пешеходных путей, выполняющую предупредительную функцию, на расстоянии 0,8м до объекта, шириной 0,5-0,6м. На автостоянке для инвалидов произвести разметку парковочных мест и обозначить их спец. знаками на горизонтальной поверхности покрытия стоянки.

**Входная группа.** Выполнить рельефную (тактильную) полосу перед входной дверью шириной 0,6м. .Выполнить понижение порога наружного и внутреннего до 0,014м. Выполнить устройство пандуса центрального входа в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001. Установить звуковой маяк у входа.

**Пути движения на объекте.** Создать рельефную тактильную полосу для движения по зданию, контрастную маркировку . Установить опорный поручень лестницы со второй стороны высотой 0,95м с горизонтальным завершением 0,3м и нетравмирующим окончанием. Установить тактильные указатели номера этажа на поручне лестницы.

**Зона оказания услуги.** Установить тактильную информацию об оказываемой услуге.

**Санитарно-бытовые помещения.** Выполнить приспособление санитарно-бытового помещения для доступа инвалидов в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 не менее одного на этаже , с установкой опорных поручней раковины, унитаза, зоной для кресла -коляски рядом с унитазом. Установить крючки для костылей на высоте 120см с выступом 12см, писсуар располагать на высоте не более 0,4м ( или вертикальной формы) от пола. Кабину оборудовать системой тревожной сигнализации с выводом звуковой (световой) сигнализации на пост дежурного.

**Средства информации и телекоммуникации.** Установить тактильные средства информации цифрами и буквами по Брайлю. Заменить высоту прописных букв в информации о предоставлении услуг на высоту 0,075м. Установить текстовые средства связи с «бегущей строкой», световые текстовые табло для вывода оперативной информации. Установить речевые информаторы и маяки, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы.

«Представитель рабочей группы»  
Руководитель И.И. Орлов  
(должность)

И.И. Орлов (подпись) И.И. Орлов  
(фамилия, и.о.)

Дата заполнения  
« 05 » 08 2016 г.

Представитель организации

И.И. Орлов  
(должность)



М.П.

И.И. Орлов  
(фамилия, и.о.)

Дата заполнения

05

08 2016 г.

## Приложения

1.

2.

3.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)