

УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель межведомственной рабочей группы

Григорьев /

подпись

Ф. И. О.

« 05 » августа

2016 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № \_\_\_\_\_ от « 05 » августа 2016 г.  
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ  
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области  
"Красноармейское профессиональное училище»" Спортзал

(полное юридическое наименование объекта)

446140 Самарская область, Красноармейский район, с.К-Брод, ул.Центральная, д.31 тел.89276916380 ; E-mail:

Пуларгин Иван Константинович - директор

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта — село Красноармейское , Самарской области

2. Ведомственная принадлежность - Министерство с/х и продовольствия Самарской области

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта - бюджетная

5. Объем предоставляемых услуг 40

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта - отдельно стоящее здание из кирпича, плиты перекрытия из железобетона,

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное: количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;  
базовый материал несущих конструкций: материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов - один вход выход, один запасной выход

8. Год постройки - 1982

9. Год последней реконструкции - \_\_\_\_\_

**Описание маршрута следования к объекту:**

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		<b>2000 м</b>	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Автовокзал	
Наличие переходов на пути следования от остановки			
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	Более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

**1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)**

№ помещен ий по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
------------------------------------	--------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------	---	------------

	<b>Вход на территорию:</b> (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	4,2	К, О		
	Информация об объекте	наличие	-	К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	≤ 0,025 м	0,055	К, С, О		
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	≥ 0,05 м	-	К, С, О		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	≥ 0,8 м	-	Г	создать	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С	создать	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	+	К, О, С		
	<b>Путь к главному (специализированному) входу в здание:</b>					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	+	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м	+	К		
	Указатели направления движения	наличие	-	К, Г	создать	
	Ограждение, бордюр с направляющей	наличие	-	С	создать	

функцией вдоль тротуара					
Места отдыха	наличие	-	К, О	создать	
<b>Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)</b>					
Расстояние до входа в здание	$\leq 50$ м	150	К, О		
Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	-	К	создать	
Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	-	К	создать	
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К	создать	
<b>Съезд с тротуара на проезжую часть:</b>		нет			
<b>Открытая лестница</b>		нет			
<b>Пандус на рельефе</b>		нет			

## 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) центральный вход

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Крыльцо или входная площадка</b>					
	Высота площадки	м	0,25		Реконструирование	

Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	1,5x0,5	К			
Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2$ м		К	создать		
Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	-	К, О, С	создать		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	К, О, С			
Поперечный уклон в пределах	1-2%	+	К, О, С			
Навес	наличие	+	К, О			
Водоотвод	наличие		К, О, С			
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	-	К			
Информация об объекте	наличие	-	Г	установить		
<b>Лестница наружная</b>	наличие	нет				
<b>Пандус наружный</b>	наличие	нет				
<b>Звуковой маяк у входа</b>	наличие	нет	С	установить		
<b>Тамбур</b>		нет				
- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,075	К	реконструирование		
<b>2.1 ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) запасной выход</b>						
	2	3	4	5	6	7
<b>Крыльцо или входная площадка</b>					реконструирование	

Лестница наружная	наличие	нет			
Пандус наружный	наличие	нет			
Звуковой маяк у входа	наличие	нет	С	установить	
Тамбур					
Габариты: глубина X ширина	≥ 2,3 x 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	2,3x1,5 -	К		
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	р	К, О		
- ширина дверного проема в свету	≥ 1,2 м		К, О		
- высота порога наружного, внутреннего	≤ 0,014 м		К		
Звуковой маяк у входа	наличие	-	С	усчитать	

### 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

	Лестница на уровень 1-го этажа		нет			
	Пандус переносной	наличие	нет	К		
	Подъемник для инвалидов:		нет			
	- стационарный	наличие		К		
	- мобильный	наличие		К		
	<b>Коридоры/холлы</b>					
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,5	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	-	К, Г	установить	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	-	К, Г	установить	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	установить	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	-	Г	установить	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	Г	установить	
	Тактильная схема	наличие	-	С	установить	
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	С	создать	
	Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет	С	создать	
	Пандус внутренний на этаже		нет			

**4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ**  
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще	Наименование элементов объекта	Норматив доступности,	Фактическая величина,	Категория для которых	Рекомендуемые мероприятия по	Примечание
----------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------------	------------

№ по плану БТИ		установленный для инвалидов	наличие	установлен норматив	адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Спортзал</b>					
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м		О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м		К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м		К, О		
	<b>Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников</b>	<b>наличие</b>	-	К	создать	

#### 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	нет		создать	

#### 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К, О, Г, С	установить	



Надписи:	наличие	нет	К, О, Г, С	установить
Указатели, пиктограммы	наличие	нет	К, О, Г, С	установить
Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	нет	С	установить
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С	
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г	

## 7. ВЫВОДЫ

В результате паспортизации и анкетирования объекта на предмет доступности для инвалидов и других МГН выявлено, что для адаптации объекта необходимо выполнить мероприятия:

**Территория, прилегающая к объекту.** Выполнить понижение бордюров и бортовых камней в местах, примыкающим к путям пешеходного движения до 0,025м, в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001(актуализированная редакция). Создать тактильные направляющие на покрытии пешеходных путей, выполняющую предупредительную функцию, на расстоянии 0,8м до объекта, шириной 0,5-0,6м. На автостоянке для инвалидов произвести разметку парковочных мест и обозначить их спец. знаками на горизонтальной поверхности покрытия стоянки.

**Входная группа.** Выполнить рельефную (тактильную) полосу перед входной дверью шириной 0,6м. Выполнить понижение порога наружного и внутреннего до 0,014м. Выполнить устройство пандуса центрального входа в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001. Установить звуковой маяк у входа.

**Пути движения на объекте.** Создать рельефную тактильную полосу для движения по зданию.

**Зона оказания услуги.** Установить тактильную информацию об оказываемой услуге.

**Санитарно-бытовые помещения.** Выполнить приспособление санитарно-бытового помещения для доступа инвалидов в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001, с установкой опорных поручней раковины, унитаза, зоной для кресла-коляски рядом с унитазом. Установить крючки для костылей на высоте 120см с выступом 12см, писсуар располагать на высоте не более 0,4м (или вертикальной формы) от пола. Кабину оборудовать системой тревожной сигнализации с выводом звуковой (световой) сигнализации на пост дежурного.

**Средства информации и телекоммуникации.** Установить тактильные средства информации цифрами и буквами по Брайлю. Заменить высоту прописных букв в информации о предоставлении услуг на высоту 0,075м. Установить текстовые средства связи с «бегущей строкой», световые текстовые табло для вывода оперативной информации. Установить речевые информаторы и маяки, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы.

«Представитель рабочей группы»  
Руководитель Иванов Иван Иванович  
(должность)

Иванов Иван Иванович (подпись) — Иванов Иван Иванович (фамилия, и.о.)

Дата заполнения  
« 05 » 08 2016 г.

Представитель организации  
Иванов Иван Иванович  
(должность)



Иванов Иван Иванович  
(фамилия, и.о.)

2016 г.

## Приложения

1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)