

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы

Сергей /

подпись Ф. И. О.

« 05 » августа 2016 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 05 от « 05 » августа 2016 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области
"Красноармейское профессиональное училище" Общежитие
(полное юридическое наименование объекта)

446140 Самарская область, Красноармейский район, с.К-Брод, ул.Центральная,д.31 тел.89276916380 ; E-mail:

Пуларгин Иван Константинович -директор

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта — село Красноармейское , Самарской области

2. Ведомственная принадлежность - Министерство с/х и продовольствия Самарской области

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта - муниципальная

5. Объем предоставляемых услуг 45
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта - отдельно стоящее 2-х этажное здание из кирпича, плиты перекрытия, лестница из железобетона,
(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;
базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов - один вход выход.

8. Год постройки - 1982

9. Год последней реконструкции - _____

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	50 м	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автостанция	
Наличие переходов на пути следования от остановки	нет	
Регулируемые переходы	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	с пандусом	нет
Внеуличные переходы	с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет	
Перепады высоты на пути движения	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
№ помещен ий по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

	Путь к главному (специализированному) входу в здание:				
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	+	К	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости;	≥ 1,2 м	+	К	
	Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 x 1,8 м	-	К, Г	создать
	Указатели направления движения	наличие	-	С	создать
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	-	К, О	
	Места отдыха	нет			
	Съезд с тротуара на проезжую часть:	нет			
	Пандус на рельефе	нет			

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) центральный вход

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Открытая лестница					
	Ширина лестничных маршей открытых	≥ 1,35 м	7,6	О.С		
	Марш лестницы	3-12	5	О.С		
	Высота подступенка	0,12-0,15 м	0,10 до 0,24	О.С	реконструировать	
	Ширина проступей	0,35-0,4 м	0,32	О.С	реконструировать	
	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	нет	О.С	реконструировать	
	Красные ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	нет	С	создать	

Бортики по боковым краям ступеней не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О,С	установить
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	нет	О,С	
-горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м	нет	О,С	установить
-поручни на высоте	0,85-0,92 м	нет	О,С	установить
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8-0,9$ м	нет	С	создать
Входная площадка				
Высота площадки	м	0,95		
Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2$ м или 1,5 x 1,85 м $\geq 2,2 \times 2,2$ м	11,4x2,5	К	
Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	наличие	нет	К	установить
Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	нет	К, О, С	установить
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	К, О, С	+
Поперечный уклон в пределах	1-2%	+	К, О, С	-
Навс	наличие	+	К, О	
Водоотвод	наличие		К, О, С	
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	-	К	
Информация об объекте	наличие	-	Г	установить
Лестница наружная	наличие	нет		
Пандус наружный	наличие	нет		установить
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К	
Звуковой маяк у входа	наличие	нет	С	установить
Тамбур				
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,1 \times 1,3$ м	1,5 x 2,8	К	
	При реконструкции			

	(1,5-1,8)x2м				
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К,О		
-ширина дверного проема в свету	≥ 1,2 м	1,4	К,О		
-высота порога наружного, внутреннего	≤ 0,014 м	0,2	К		реконструировать

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		нет			
	Пандус переносной	наличие	нет	К		
	Подъемник для инвалидов:		нет			
	- стационарный	наличие		К		
	- мобильный	наличие		К		
	Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	≥ 1,2 м	1,3	К		
	Разворотные площадки	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	реконструировать	
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	-	К, Г	установить	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	-	К, Г	установить	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	установить	

Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	-	Г	установить	
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	Г	установить	
Тактильная схема	наличие	-	С	установить	
Навесное оборудование , выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	С	создать	
Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	$0,6$ м	нет	С	создать	
Пандус внутренний на этаже		нет			

Лестница межэтажная № 1

Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	$0,6$ м	-	С	установить	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	установить	
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	-	О.С	установить	
- на высоте	$0,85-0,95$ м	-	О.С	установить	
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О.С	установить	
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	С	установить	
Лифт пассажирский и грузовой	наличие	нет			

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Спальные комнаты № 1-14					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	$0,8$ м	К	реконструировать	
	Высота порога	$< 0,025$ м	$0,025$	К		
	Информация тактильная	наличие	-	С	установить	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	-	К,О,С,Г	установить	

-размещение на высоте	$\leq 1,8$ м									
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	+								
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м									
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		1,5X1,5м							
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	+								
Административный кабинет (комната комеданта, комната воспитателя)										
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м		0,8 м							реконструировать
Высота порога	$\leq 0,025$ м		±							
Информация тактильная	наличие	нет								установить
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет								установить
-размещение на высоте	$\leq 1,8$ м									
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м									
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	+								
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м									
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		1,5X1,5м							
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	+								

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещен ий по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	нет		создать	
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С		

№ помещен ий по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещен ий по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К, О, Г, С	установить
Надписи:				
Указатели, пиктограммы	наличие	нет	К, О, Г, С	установить
Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	нет	К, О, Г, С	установить
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С	
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г	

7. ВЫВОДЫ

В результате паспортизации и анкетирования объекта на предмет доступности для инвалидов и других МГН выявлено, что для адаптации объекта необходимо выполнить мероприятия:

Территория, прилегающая к объекту. Выполнить понижение бордюров и бортовых камней в местах, примыкающим к путям пешеходного движения до 0,025м, в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001(актуализированная редакция). Создать тактильные направляющие на покрытии пешеходных путей, выполняющую предупредительную функцию, на расстоянии 0,8м до объекта, шириной 0,5-0,6м.

Входная группа. Выполнить рельефную (тактильную) полосу перед входной дверью шириной 0,6м. Выполнить понижение порога наружного и внутреннего до 0,014м. Выполнить устройство пандуса центрального входа в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001. Установить звуковой маяк у входа.

Пути движения на объекте. Создать рельефную тактильную полосу для движения по зданию, контрастную маркировку. Установить опорный поручень лестницы со второй стороны высотой 0,95м с горизонтальным завершением 0,3м и нетравмирующим окончанием. Установить тактильные указатели номера этажа на поручне лестницы.

Зона оказания услуги. Установить тактильную информацию об оказываемой услуге.

Санитарно-бытовые помещения. Выполнить приспособление санитарно-бытового помещения для доступа инвалидов в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 не менее одного на этаже, с установкой опорных поручней раковины, унитаза, зоной для кресла-коляски рядом с унитазом. Установить крючки для костылей на высоте 120см с выступом 12см, писсуар располагать на высоте не более 0,4м (или вертикальной формы) от пола. Кабину оборудовать системой тревожной сигнализации с выводом звуковой (световой) сигнализации на пост дежурного.

Средства информации и телекоммуникации. Установить тактильные средства информации цифрами и буквами по Брайлю. Заменить высоту прописных букв в информации о предоставлении услуг на высоту 0,075м. Установить текстовые средства связи с «бегущей строкой», световые текстовые табло для вывода оперативной информации. Установить речевые информаторы и маяки, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы.

«Представитель рабочей группы»

Руководитель г.п. «Сельскохозяйственная группа
(должность)

П. П. П.
(подпись) (П. П. П.)
(фамилия, и.о.)

Дата заполнения
« 05 » 08 2016 г.

Представитель организации

П. П. П.
(подпись) (П. П. П.)
(должность)



П. П. П.
(фамилия, и.о.)

Дата заполнения
« 05 » 08 2016 г.

Приложения

1.

2.

3.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)